

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЧС13.В.00387

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0012352

Общество с ограниченной ответственностью «ШВИЦЛЬ»
 Адрес: 172007, Россия, Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, д. 53, ОГРН: 1047796228435,
 тел.: +74825196669, +74992713074, факс: +74992713076

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ШВИЦЛЬ»
 Адрес: 172007, Россия, Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, д. 53, ОГРН: 1047796228435,
 тел.: +74825196669, +74992713074, факс: +74992713076

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ЮЖЕСТЕЧ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000504610,
 тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@protest.ru
 Аттестат аккредитации № RA.RU.109С13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Классы изготовления из класиф. бетона
 по ТУ 5741-091-72982187-09 с изм. 1 код ОК 005 (ОКП): 48 6367
 (сборка в соответствии с «Руководством по испытанию изготовляемых
 изделий из бетона безвощевых СС1 ВЕДЕЛ (Технологическая карта
 операционного контроля) ТК.ВК-01.1 от 17.03.2016») код ЕКПС:
 (см. Приложение № 0003085) код ТН ВЭД России:
 Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
 предел огнестойкости EI 150 ГОСТ Р 53296-2008 «Волокнастые. Метод испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 13/01 от 19.04.2016
 ИЛ ВНИИПО ФГБУ ВНИИПО МЧС России № ТРП.РУ.ИИ402.
 Акт о результатах анализа состояния производства № 13947 от 16.03.2016
 ОС «ЮЖЕСТЕЧ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.109С13.
 Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5741-091-72982187-09 с изм. 1

ОС «ЮЖЕСТЕЧ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России с 22.04.2016

по 22.04.2021

М.П. Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

М.П.

Эксперты (эксперты)

А.В. Митюшин

С.А. Шарипова

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №С-RU.ЧС13.В.00387

(обязательная сертификация)

№ 0005085

СВЕДЕНИЯ ПО СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ПРОДУКЦИЯ

Каналы вентиляционные из камней бетонных типов:

MSTQ 19x19, MSTQ 26x26, MSTQ 30x30, MSTQ 38x38, MSTQ 45x45,

VENT 1L 25/20, VENT 2L 36/25, VENT 3L 52/25, VENT 4L 68/25, VENT 4x 36/20,

CVENT 30x40, CVENT 30x55, CVENT 30x70, CVENT 26x26, CVENT 26x40,

CVENT 21x46, CVENT 21x78, CVENT 21x92, CVENT 21x30, CVENT 21x47

по ТУ 5741-091-72982187-09 с изм. 1

(сборка в соответствии с «Руководством по монтажу вентиляционных каналов из блоков бетонных SCHIEDEL (Технологическая карта операционного контроля) ТК.ВК-01» от 17.03.2016»)

Руководитель (администратор руководителя)
руководства по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.В. Матощин

С.А. Шарипова